


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
301	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,35
302	WC PERSONÁL	1,55
303	UMÝVÁRNA	3,20
304	CHODBA	32,00
305	SCHODIŠTĚ	15,00
306	VÝTAH	3,00
307	PŮDA	8,10
308	POKOJ	24,10
309	KOUPELNA	5,30
310	POKOJ	22,70
311	KOUPELNA	3,40
312	POKOJ	18,20
313	UZ. PROSTOR (SCHOD. NA PŮDU)	3,80
314	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	38,10
315	CHODBA	11,80
316	POKOJ	22,50
317	KOUPELNA	5,35
318	POKOJ	24,10

Poznámka :



Stávající svítidla budou demontována a na jejich pozice budou namontována nová LED svítidla. Nouzová svítidla jenž jsou poblíž těchto svítidel budou ponechána stávající. Svítidla typu B označená popisem N.O. budou opatřena nouzovým invertérem.

LEGENDA SVÍTIDEL

-  A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1600x92x90mm
6550lm, 53W, IP66, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
-  B - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO Ø 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
-  C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1200x300x60mm, UGR < 19
4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
UMÍSTĚNO V MONTÁŽNÍM BOXU
-  D - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
VČETNĚ VESTAVNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana samočinným odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 .

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT <i>MS</i>
Kontroloval:	MAREK SEIFERT		PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz
Kreslil:	ING. DARINA SEFERT		
AKCE:	FONTÁNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELNÍ 409/3 HLUČÍN		FORMÁT: 3 x A4 MĚŘÍTKO: 1 : 100 STUPEŇ: DPS DATUM: září 2023 Č. ZAKÁZKY: 5126
NÁZEV VÝKRESU:	VÝMĚNA SVÍTIDEL 3.NP		ČÍSLO VÝKRESU: 011