



LEGENDA SVÍTIDEL

- A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1600x92x90mm
6550lm, 53W, IP66, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
- B - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO \varnothing 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
- C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1200x300x60mm, UGR < 19
4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
UMÍSTĚNO V MONTÁŽNÍM BOXU
- D - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
VČETNĚ VESTAVNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA

Poznámka :

Stávající svítidla budou demontována a na jejich pozice budou namontována nová LED svítidla.
Nouzová svítidla jenž jsou poblíž těchto svítidel budou ponechána stávající.
Svítidla typu B označená popisem N.O. budou opatřena nouzovým invertérem.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
301	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,00
302	WC PERSONÁL	2,50
303	UMÝVÁRNA	6,50
304	CHODBA	23,80
305	SCHODIŠTĚ	19,40
306	KOUPELNA	6,80
307	STŘECHA (TERASA)	44,00
308	UMÝVÁRNA	6,00
309	WC	1,20
310	CHODBA	13,80
311	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	36,90
312	POKOJ	23,45
313	POKOJ	24,70
314	POKOJ	25,40
315	KOUPELNA	3,70
316	POKOJ	21,20
317	CHODBA	18,00
318	KOUPELNA	3,70
319	POKOJ	13,60
320	POKOJ	25,50
321	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	27,20
322	PŮDA	49,80
323	PŮDA	83,35
324	PŮDA	55,55
325	VÝTAH	6,50

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana samočinným odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 .

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT		PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	ING. DARINA SEFERT		FORMÁT:	3 x A4
AKCE:	FONTÁNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELNÍ 409/3 HLUČÍN	ŽLUTÁ BUDOVA	MĚŘÍTKO:	1 : 100
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	září 2023
			Č. ZAKÁZKY:	5126
NÁZEV VÝKRESU:	VÝMĚNA SVÍTIDEL 3.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 06