






LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
241a	CHODBA	23,70
223	CHODBA	13,85
241b	CHODBA	18,55
224	CHODBA	17,90
242	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
225	CHODBA	32,60
243	KOUPELNA IMOBILNÍCH	11,10
226	UMÝVÁRNA	4,70
244	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
226a	PISOÁR	1,15
245	OŠETŘOVNA	19,95
226b	WC M	1,30
246	SKLAD	6,50
227	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,05
247	SPRCHOVÝ KOUT	2,65
228	UMÝVÁRNA PERSONÁL Ž	4,90
248	ŠATNA, DENNÍ MÍST. (ZDR. ŮSEK)	24,20
228a	BIDET	1,80
249	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
228b	WC Ž	1,15
250	KOUPELNA IMOBILNÍCH	11,10
228c	WC Ž	1,30
251	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
229	UMÝVÁRNA Ž	4,70
252	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
229a	WC Ž	1,20
253	KOUPELNA IMOBILNÍCH	11,10
229b	WC Ž	1,30
254	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
230	CHODBA	20,15
255	VÝTAH	6,55
231	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,70
256	VZT ŠACHTA	1,70
232	WC INV.	3,20
257	KANCELÁŘ (ZDR. ŮSEK)	13,55
234	KOUPELNA INV.	5,55
258	CHODBA	29,80
235	POKOJ	20,05
259	SCHODIŠTĚ	18,30
236	POKOJ	20,05
260	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
237	POKOJ	20,20
261	KOUPELNA IMOBILNÍCH	11,10
238	POKOJ	20,20
262	POKOJ (3 LŮŽKA)	32,00
239	KOMUNITNÍ MÍSTNOST	44,90
263	VÝTAH	6,55
240	SCHODIŠTĚ	18,40
264	DMÝV. VOZÍKŮ, KOMP. POMŮCKY	18,65

LEGENDA SVÍTIDEL



-  A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1600x92x90mm
6550lm, 53W, IP66, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
-  B - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO Ø307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
-  C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1200x300x60mm, UGR < 19
4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
UMÍSTĚNO V MONTÁŽNÍM BOXU
-  D - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
VČETNĚ VESTAVNĚHO POHYBOVÉHO ČIDLA
-  E - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1500x306x47mm
5450lm, 43W, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h

Poznámka :

Stávající svítidla budou demontována a na jejich pozice budou namontována nová LED svítidla. Nouzová svítidla jenž jsou poblíž těchto svítidel budou ponechána stávající. Svítidla typu B označená popisem N.O. budou opatřena nouzovým invertérem.

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana samočinným odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 .

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT <i>MS</i>	
KONTROLOVAL:	MAREK SEIFERT		PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz	
KRESLIL:	ING. DARINA SEFERT		FORMÁT:	6 x A4
AKCE:	FONTÁNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELNÍ 409/3 HLUČÍN		MĚŘÍTKO:	1 : 100
			STUPEŇ:	DPS
			DATUM:	září 2023
			Č. ZAKÁZKY:	5126
NÁZEV VÝKRESU:	VÝMĚNA SVÍTIDEL 2.NP			ČÍSLO VÝKRESU: 07