



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
001	SKLAD	9,60	012a	KOMORA	2,10
002	SKLAD	8,70	013	PRACOVNA ZAM. SOCIÁL. SLUŽEB	31,30
003	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,90	014	KOTELNA STÁV.	15,80
004	CHODBA	12,80	015	KOTELNA STÁV.	15,80
004a	CHODBA	32,60	016	KOTELNA STÁV. - CHODBA	5,20
004b	CHODBA	16,60	017	CHODBA	3,75
004c	CHODBA	2,15	018	ŠATNA (34 Ž)	26,55
004d	CHODBA	2,95	019	UMÝVÁRNA	8,70
005	WC + SPRCHA	5,60	020	WC	1,10
006	KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA	22,30	021	WC	1,10
007	VÝTVARNÁ DÍLNA	31,30	022	SPRCHOVÝ KOUT	1,10
008	RUKODĚLNÁ DÍLNA	36,30	023	ODLOŽENÍ ODĚVU	1,25
009	WC	1,50	024	SPRCHOVÝ KOUT	1,10
010	UMÝVÁRNA	1,50	025	CHODBA	3,00
011	SPRCHOVÝ KOUT	1,80	026	WC INV.	5,45
012	ŠATNA (EXT. ÚKLIDOVÁ SLUŽBA)	13,30	027	VÝTAH	3,00

Poznámka :

Stávající svítidla budou demontována a na jejich pozice budou namontována nová LED svítidla. Nouzová svítidla jenž jsou poblíž těchto svítidel budou ponechána stávající. Svítidla typu B označená popisem N.O. budou opatřena nouzovým invertérem.

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1600x92x90mm
6550lm, 53W, IP66, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
- B - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO Ø307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
- C - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 1200x300x60mm, UGR < 19
4400lm, 40W, 3000/3500/4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
UMÍSTĚNO V MONTÁŽNÍM BOXU
- D - PŘISAZENÉ/NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO 307mmx58mm
1950lm, 16,3W, IP 65, 4000K, ŽIVOTNOST MIN. 50 000h
VČETNĚ VESTAVNÉHO POHYBOVÉHO ČIDLA

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S
Ochrana samočinným odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 .

ZODP. PROJEKTANT:	MAREK SEIFERT		MAREK SEIFERT <i>MS</i>		
Kontroloval:	MAREK SEIFERT		PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ Dr. Martinka 35, Ostrava Mobil : 603167931 E-mail : m.seifert@volny.cz		
KRESLIL:	ING. DARINA SEFERT				
AKCE:	FONTÁNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELNÍ 409/3 HLUČÍN		FORMÁT:	3 x A4	
	RŮŽOVÁ BUDOVA		MĚŘÍTKO:	1 : 100	
			STUPĚŇ:	DPS	
			DATUM:	září 2023	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝMĚNA SVÍTIDEL 1.PP			ČÍSLO VÝKRESU:	08